

# Kommandoplan Elektrizitätswerk Ursern



Funktion		NKE Kommando		Schaltzeiten (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		Bemerkungen
		Alt	Neu		Drähte (alt)	Kabel (neu)	
Tarif- und Zählersteuerungen	Doppeltarif	8	A0108	Ein 06.00 / Aus 22.00	rosa/weiss	hellgrau 1	
	Boiler-Nacht Boiler Nacht 8h Boiler Nacht 4h (1) Boiler Nacht 4h (2)	9	A0109 A0115 A0116	Schaltzeiten variabel Ein 8h in der NT-Zeit Ein 4h in der NT-Zeit Ein 4h in der NT-Zeit	braun/weiss braun/weiss braun/weiss	hellgrau 2 hellgrau 2 hellgrau 2	Zusatz Nr. (1) (2) (3)
Boiler-Tag	Boiler Tag-Ladung	14	A0114	Ein 20.00 / Aus 10.00 Ein 14.00 / Aus 17.00	braun/weiss	hellgrau 3	
Spitzen- sperrung	Waschmaschine und Tumbler	10	A0110	Ein 19.30 / Aus 11.00 Ein 12.30 / Aus 18.00	violett/rot	hellgrau 4	Sperrung nach Bedarf
Elektroheizung Wärmepumpe	Speicherheizung Nacht (Elektro)	12	A0112	Ein 22.00 / Aus 06.00	braun/blau	hellgrau 5	Zusatz Nr.
	Wärmepumpe 1, Direktheizung 1/3 Wärmepumpe 2	13	A0313 A0315	Aus 11.00 / Ein 12.00 Aus 11.00 / Ein 13.00		hellgrau 6 hellgrau 6	(1) (2)
Strassen beleuchtung	Beleuchtung ganznacht	6	A0221	Ein Fozozelle / Aus Fozozelle	violett/grün	hellgrau 7	
	Beleuchtung halbnacht	7	A0222	Ein Fozozelle / Aus 23.00 Ein 05.00 / Aus Fozozelle	violett/grün	hellgrau 7	

Steuerpolleiter: braun, schwarz, grau

Steuerneutralleiter: hellgrau Leiternummer 0

Schaltdraht: hellgrau